

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02893

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021296

Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"
(ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская область, Клинский район,
село Спас-Заулок, улица Сосновый Бор, дом 36, ОГРН: 1035003950321.
Телефон: 84954116565. Факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-Прессовый Завод "Сегал" (ООО "ЛПЗ "Сегал").
Адрес: 660111, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Пограничников, дом 42, строение 15.
ОГРН: 1022407467690. Телефон: 83912749069. Факс: 83912749034. Электронная почта: segal@sial-group.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность"). Адрес: 301700, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления
деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон:
+74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58,
дата внесения в реестр 15.12.2017 г. Удостоверенный службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные светопрозрачные,
одностворчатые, выпускаемые ТУ 5.01.10.002-55583158-
2017, СТО СИАЛ 01-2014 (См. Приложение – бланк №
0017457). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля
2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-
ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 344-ФЗ.
См. Приложение – бланк № 0017457.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 189-С/ТР-18 от 13.03.2018 г. Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от
09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ РОСС RU.ФК48.К00133 от 22.04.2016 г.
Каталог ООО "ЛПЗ "Сегал" "Система огнестойких окон, дверей и перегородок "СИАЛ КПТ60Е1", 2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

15.03.2018

по

14.03.2023

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Р.Т. Абдуллабеков

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.02893

(обязательная сертификация)

№ 0017457

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
Двери противопожарные светопрозрачные, одностворчатые типа ДВ1 КПТ60Е1 (EIW30), габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2600 мм, по ширине от 600 мм до 1100 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии КПТ60Е1 (ГОСТ 22233-2001), с остеклением более 25 %, остекление – стекло пожаростойкое многослойное марки «Стекло 9 EG (AGC Flat Glass Czech a.s.) общей толщиной 12 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-002-55583158-2017, СТБ 1011-2014.	ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».	EIW 30

www.sial-group.ru



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.А. Гомзов

Р.Т. Абдуллабеков