www.sial-group.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00528** 35258

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД «СЕГАЛЬ» (ООО «ЛПЗ «СЕГАЛЬ»), ОГРН: 1022402467890, Юридический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, Д. 42, СТР. 15, ЭТАЖ 3 КАБ.3. Фактический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, 15А, СТР.2, ПОМ.1
Телефон: +7 (391) 274-90-31; e-mail: segal@sial-group.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД «СЕГАЛЬ» (ООО «ЛПЗ «СЕГАЛЬ»), ОГРН: 1022402467890, Юридический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, Д. 42, СТР. 15, ЭТАЖ 3 КАБ.3. Фактический адрес: 660111, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ПОГРАНИЧНИКОВ, 15А, СТР.2, ПОМ.1
Телефон: +7 (391) 274-90-31; e-mail: segal@sial-group.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН: 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция фасадная противопожарная ограждающая светопрозрачная из алюминиевых профилей «СИАЛ» систем «СИАЛ КП50» или «СИАЛ КП50К» (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ «СЕГАЛЬ») с заполнением внутренней камеры стальной профильной трубой квадратного сечения 40х40х1,5 мм (ГОСТ 8639), листами гипсокартонными ГКЛ (ГОСТ 6266) со встроенными открывающимися элементами; светопрозрачное заполнение - стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1» (ТУ 23.12.12-011-18108815-2022, ООО «ФОТОТЕХ») или стеклопакеты на его основе согласно Приложению на одном листе (бланк № 008591), выпускаемая по техническим условиям ТУ 25.12.10-002-55583158-2021.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.4-2002 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости – Е30.

код ОКПД 2
25.12.10

код ТН ВЭД
-

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д25-04-21.1 от 21.04.2025 г., Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 25.12.10-002-55583158-2021 «Конструкции строительные из алюминиевых профилей систем «СИАЛ», сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 рег.№ 24.1409.026 от 10.12.2024, выдан Ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2025 по 20.04.2028

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Елистратова А. В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Илюшин А.В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО ЛПЗ «СЕГАЛЬ» г. КРАСНОЯРСК

www.sial-group.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00528** 008591

(номер сертификата соответствия) *(бланк строгой отчетности)*

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)
Конструкция фасадная противопожарная ограждающая светопрозрачная из алюминиевых профилей «СИАЛ» систем «СИАЛ КП50» или «СИАЛ КП50К» (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ») с заполнением внутренней камеры стальной профильной трубой квадратного сечения 40х40х1,5 мм (ГОСТ 8639), листами гипсокартонными ГКЛ (ГОСТ 6266) со встроенными открывающимися элементами, выпускаемая по техническим условиям ТУ 25.12.10-002-55583158-2021; светопрозрачное заполнение: - стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1», толщиной 6 мм (ТУ 23.12.12-011-18108815-2022, ООО «ФОТОТЕХ») или стеклопакеты на его основе, габаритными размерами секций остекления не более 2000 мм по ширине и не более 3000 мм по высоте; - стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1», толщиной 8 мм (ТУ 23.12.12-011-18108815-2022, ООО «ФОТОТЕХ») или стеклопакеты на его основе не более 2000 мм по ширине и не более 4500 мм по высоте.

М.П. Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — **Елистратова А. В.**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **Илюшин А.В.**

(подпись, инициалы, фамилия)